

**Приложение №1 к Конкурсной документации
по проведению конкурса на право заключения
договора поставки оборудования для сбора
и удаления песка из горизонтальных песколовок
очистных сооружений канализации
производительностью 60000м³/сут. и шеф-монтаж**

Техническое задание.


Характеристики и требования.

Наименование	Очистные сооружения хозяйственных стоков
Вид работ	поставка оборудования для сбора и удаления песка из горизонтальных песколовок очистных сооружений канализации производительностью 60000м ³ /сут. И шеф-монтаж
Количество песколовок, шт	3
Габаритные размеры песколовок, м	
Длина	15
Ширина	4.5
Глубина	3.85
Количество приемков для сбора шлама, шт	3
Характеристики шлама	Песок, Другое
Скорость перемещения скребков	Постоянная
Материал исполнения подводной части	Нержавеющая сталь
Необходимость сбора и перемещения плавающих веществ	Да
Перечень сигналов выводимых со шкафа управления	Стоп, Работа, Авария, Питание в норме, Контроль фаз
Необходима дополнительная комплектация кнопкой Стоп, установленной на противоположной стороне от места расположения шкафа управления	Да
Способ удаления песка из приемков	гидроэлеватор

Главный инженер





С.В. Басаргин

 /Соймис О.В./ 12.04.2012.

План песколовок (существующий).

2^я очередь О/С $Q = 60000 \text{ м}^3/\text{сут.}$ г. Орехово-Зуево

План песколовок (существующий)



исполнил: Зайцев / 21.3.12